



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГНО

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Автономная некоммерческая организация «Центр исследований, сертификации и технических испытаний «Технологии подводной добычи углеводородов». Регистрационный номер № ОГН4.RU.1106. Регистрационный номер №ОГН4.RU.1106. Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, ул. Боровая, д. 32 литера А, помещ. 54-Н, телефон: +7 (812) 929-83-35, адрес электронной почты: info@tpdu.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4RU.1106.B04227

П 06749

Срок действия с 12.05.2026 по 07.04.2027

ПРОДУКЦИЯ: Механизмы исполнительные электрические однооборотные интеллектуальные во взрывозащищенном исполнении, выпускаемые по техническим условиям ЯЛБИ.421321.117ТУ с изменением 27. Параметры согласно приложению: бланк ПП 05362.

Серийный выпуск.

Устойчивость продукции к внешним воздействиям;

-сейсмостойкость: до 9 баллов (по шкале MSK-64);

-климатические исполнения: У1, УХЛ1, Т1(2), В5, ОМ1 (по ГОСТ 15150-69)

-огнестойкое исполнение: да.

КОД ОК 034-2014: 28.14.20.121

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-4.1-212-2008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ – Акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ИНН 2128006240, Юридический адрес / адрес производственной площадки: 428003, Чувашская республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 1, телефон: 8(8352) 30-51-48, факс: 8(8352) 30-51-11, e-mail: adm@zeim.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерному обществу «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ИНН 2128006240, Юридический адрес: 428003, Чувашская республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 1, телефон: 8(8352) 30-51-48, факс: 8(8352) 30-51-11, e-mail: adm@zeim.ru

НА ОСНОВАНИИ Акта инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № ТПА.21276/А.ИК2 от 10.04.2026 года ОС АНО «ТПДУ». Протокола сертификационных испытаний №9/2024 от 21.02.2024 года (ИЛ АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»). Решения о выдаче сертификата соответствия № ТПА.21276/ВС-ИК2 от 17.04.2026 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1d

Взамен сертификата № ОГН4.RU.1106.B03710 от 28.05.2025 по 07.04.2027

Руководитель органа по сертификации



Эксперт

Подпись
Подпись

А. С. Иванова

инициалы, фамилия

Е.А. Борцов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1106.B04227

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
28.14.20.121	Механизмы исполнительные электрические однооборотные интеллектуальные во взрывозащищенном исполнении. Диапазон номинального крутящего момента на выходном валу – от 20 Н·м до 12000 Н·м. Диапазон настройки момента выключения – от 12 Н·м до 18000 Н·м. Диапазон номинального времени полного хода выходного вала – от 1,5 до 160 с. Диапазон номинального полного хода выходного вала – от 0,25 оборота до 1,0 оборота.	Технические условия ЯЛБИ.421321.117 ТУ с изменением №27

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ИНН 2128006240, Юридический адрес / адрес производственной площадки: 428003, Чувашская республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 1, телефон: 8(8352) 30-51-48, факс: 8(8352) 30-51-11, e-mail: adm@zeim.ru



Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

А. С. Иванова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е. А. Борцов

инициалы, фамилия