



СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 2491

Выдан

Акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

Юридический адрес: 428003, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия,
город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 1

Фактический адрес: 428003, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия,
город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 1

Телефон: +7(8352) 30-51-48, e-mail: adm@zeim.ru

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция
Токопроводы серии ТЭНЕ, ТЭНП, ТЭКНЕ, ТЭКНП, выпускаемые по ЯЛБИ.685571.003
ТУ; Токопроводы серии ТЗК, ТЗКР, ТЗМЭП, ТЗКЭП, ТЗП, ТЗПР, выпускаемые по
ЯЛБИ.685571.001 ТУ; Шинопроводы серии ШЗК, ШЗП, выпускаемые по
ЯЛБИ.685571.002 ТУ

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98,
(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64)

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протоколов испытаний № 031-07-26-Д-ВТ, 032-07-26-Д-ВТ, 033-07-26-Д-ВТ от 27.07.2026 года,
выданных Испытательной лабораторией «Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью
«ПрофНадзор», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.005.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «КАЛИБР»**

Фактический адрес: 127299, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коптево,
ул. Космонавта Волкова, д. 18, помещ. 1/2

Регистрационный номер: СБ.ОС.019

Дата регистрации: 27.07.2026

Срок действия сертификата: 26.07.2029

Руководитель органа
по сертификации



Малинина О.Ю.

(ФИО)

(подпись)

г. Москва